



Zestawienie elementów		
□zn	Element	Liczb
tf	układ Terce–flow–RK z mieszadłem pompującym	2
prz	pompa recyrkulacji zewn. FA 08–22W	2
de	dekanter pompowy	1
na1	ruszty napowietrzające KOCZ [kpl]	2
na2	ruszt napowietrzające KTSO [kpl]	1
pp	przelew pilasty z deflektorem	2
rc	rura centralna	2
rd	rura dolotowa ø160 PVC	2
żu	żurawik	7
rrz	rurociąg recyrkulacji zewn ø75 PVC–U	2
m	mieszadło ø210 – TR 21.145–4–11 S10	2
kr	komora rozdziału	1
op	okna przelewowe	6
tl	tlenomierz	2
os	czujnik osadu	1
rx	czujnik redox	2
koa	koagulant w osłonie ø20 PVC	1
pm	podnośnik wodno–powietrzny (pompa "mamut")	2
rcn	rurociąg cieczy nadosad. DN 65 PVC–U	1
ron	rurociąg osadu nadmiernego DN 65 PVC–U, ocieplony	2
zp	zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym DN 65	2
opa	okno przeleowe awaryjne	1

- doptyw ścieków surowych
- recyrkulacja zewnętrzna i osad nadmierny ø75 PVC–U
- ruroc tłoczny układu TERCE–FLOW
- ruroc ssawny układu TERCE–FLOW
- kolektor powietrza
- ciecz nadosadowa z komory stabilizacji
- koagulant –przewód w osłonie ø20 PVC

JEDNOSTA PROJEKTOWA:
Przedsiębiorstwo Naukowo–Techniczne GLOBAL TECHNICS
ul. Jagiellońska 9b/1
17–100.Bielsk Podlaski

ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ul. Warszawska 2A, 19–206 RAJGRÓD

OBIEKT:
działka nr geod. 908/4, 19–206 Rajgród

TREŚĆ PROJEKTU:
PROJEKT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAJGRODZIE

SKALA: 1:50

FAZA PROJEKTU: Projekt budowlany

NR RYSUNKU: R4

TREŚĆ RYSUNKU:
Technologia reaktora biologicznego – przekrój A–A

BRANŻA: SANITARNA

DATA: 2015.07

BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Jacek Roszczyc	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0054/POOS/09	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. A. Falkowski	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0027/PWOS/05	PODPIS:
		PODPIS:
		PODPIS: