525
47
136
128
189
163
159
ks110 PVC
493
250
320
300
Ø90 PE
538
wpust podpowierzchniowy
i=1 %
ścieki surowe 160 PVC-U
218
620
100
stacja dmuchaw
dmuchawa KOCZ 2
dmuchawa rezerwowa
dmuchawa KOCZ 1
dmuch. stabilizacji
170
komora rozdziału
275
A
Ø129 stal 1.4301
320
320
160
ścieki surowe 160 PVC-U
ścieki surowe 160 PVC-U
40
320
Ø129
95
35
Ø129
KOCZ 1.1
(denitryfikacja)
KOCZ 1.1
(denitryfikacja)
KOCZ 1.2
KOCZ 1.2
245
KOCZ 1.3
KOCZ 1.4
KOCZ 1.4
KOCZ 1.3
1040
400
osadnik wtórny
komora stabilizacji
osadnik wtórny
powietrze do stabilizacji Ø129
rrz Ø75
DN65
Ø160 PVC
rzn Ø75
160 PVC
osad do odwodnienia Ø110 PEHD
woda technologiczna Ø63 PEHD
500
138
odpływ śc. oczyszczonych
odpływ śc. oczyszczonych
B
1460
2650

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS ul. Jagiellońska 9b/1 15-169 Białystok Podlaskie		ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ul. Warszawska 2A, 19-206 RAJGRÓD	
		OBIEKT: działka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgród	
TEMAT PROJEKTU: PROJEKT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAJGRODZIE			SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU: Technologia reaktora biologicznego-szczegół umiejscowienia obiektów na nasypie			FAZA PROJEKTU: Projekt budowlany
			NR RYSUNKU: R6
			BRANŻA: SANITARNA
			DATA: 2015.07
BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Jacek Roszczyc	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0054/POOS/09	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. A. Falkowski	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0027/PWOS/05	PODPIS:	
		PODPIS:	