








Zestawienie elementów		
Opis	Element	Liczba
tf	układ Terce-flow-RK z mieszadłem pompującym	2
prz	pompa recyrkulacji zewn. FA 08-22W	2
de	dekantier pompowy	1
na1	ruszty napowietrzające KOCZ [kpl]	2
na2	ruszt napowietrzające K150 [kpl]	1
pp	przelew płasty z deflektorem	2
rc	rura centralna	2
rd	rura dolotowa Ø160 PVC	2
zu	zrzuwki	7
rrz	rurociąg recyrkulacji zewn Ø75 PVC-U	2
m	mieszadło Ø210 – TR 21.145-4-11	2
kr	S10 komora rozdziatu	1
op	okna przelewowe	6
tl	tlepiomierz	2
os	czujnik osadu	1
rx	czujnik redox	2
koa	koagulant w osłonie Ø20 PVC	1
pm	podnośnik wodno-powietrzny (pompa "mamuti")	2
rcn	rurociąg cieczy nadosad. DN 65 PVC-U	1
ron	rurociąg osadu nadmiernego DN 65 PVC-U, ocieplony	2
zp	zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym DN 65	2
opa	okno przelewowe awaryjne	1

-  dopływ ścieków surowych
-  recykulacja zewnętrzna i osad nadmienny Ø75 PVC-U
-  ruroc tłoczony układu TERCE-FLOW
-  ruroc ssawny układu TERCE-FLOW
-  kolektor powietrza
-  ciecz nadosadowa z komory stabilizacji
-  koagulant –przewód w osłonie Ø20 PVC

JEDNOSTA PROJEKTOWA:
Przedsiębiorstwo
Naukowo-Techniczne
GLOBAL TECHNICS
ul. Jagiellońska 39/1
17-100 Białek
Podlaski

ZAKŁADAWCA:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIEZKANIOWEJ, ul. Warszawska 2A,
19-206 RAJGÓRD
OBIEKT:
działka nr geod. 908/4,
19-206 Rajgórda

--	--

TRZEC PROJEKTU: PROJEKT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAUGRODZIE	SKALA: 1:40 FAZA PROJEKTU: Projekt WYKONAWCZY
--	---

NR RYSUNKU:	R4
-------------	----

BRANZA: **SAINTARNA**
DATA: _____

BRANŻA SANITARNA:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	PNi / 0054 / 0000 / 00	2015.07

mgr inż. Jacek Koszczyk	PDL/0034/PWOS/09	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. A. Falkowski	NR UPRAWNIENI: PDL/0027/PWOS/05	PODPIS:

	PODPIS:
	PODPIS: