


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

- Rozdzielnicę RWi wykonać jako naścienną w II klasie
ochronności z drzwiami transparentnymi zamykanymi na
klucz, IP65, zachować rezerwę min. 35%.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		ZAMAWIAJĄCY:	
 Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS ul. Jagiellońska 9b/1 17-100.Bielsk Podlaski		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, ul. Warszawska 2A, 19-206 RAJGRÓD OBIEKT: działka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgród	
TREŚĆ PROJEKTU:		SKALA:	
PROJEKT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAJGRÓDZIE		FAZA PROJEKTU:	
		PW	
TREŚĆ RYSUNKU:		NR RYSUNKU:	
Schemat rozdzielnic wiaty RWi		E-8	
		BRANŻA:	
		ELEKTRYCZNA	
		DATA:	
		2015.06	
AUTOR:	mgr inż. Robert Grodzki	NR UPRAWNIEN:	PDL/0101/P00E/06
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Surowiec	NR UPRAWNIEN:	PDL/0074/P00E/07
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Cezary Wojtach	PODPIS:	
		PODPIS:	
		PODPIS:	