

Usługi Projektowe i Informatyczne
Danuta Piszczatowska
Ul. Sikorskiego 57,
16-400 Suwałki

Dotyczy : warunków technicznych do projektu „Rozbudowa wodociągu ul. Franciszka Zabielskiego”.

Na podstawie § 22 uchwały nr XXVI/181/05 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 listopada 2005r w sprawie uchwalenia regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 255, poz 2870 z 2005 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 07.04.2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie informuje, że sieć wodociągową w miejscowości Rajgród ul. Franciszka Zabielskiego należy wykonać według następujących zasad:

- 1.) Sposób przejścia pod drogami uzgodnić z zarządcą drogi,
- 2.) Sieć wodociągową projektować z rur PVC o średnicy 160mm,
- 3.) Sposób wcięcia do linii głównej ustalić z Zakładem i wykonać w obecności pracownika eksploatatora,
- 4.) Powyższe warunki techniczne są ważne 3 lata od daty wydania.

DYREKTOR
ZGKM w Rajgrodzie
Marek Kostrzewski

Otrzymują:

1. Adresat,

2. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Danuta Piszczatowska