

P.P. 108,00m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	117,30	117,30	117,36	117,43	117,43		117,20	117,20
Rzędna terenu projektowanego								
Rzędna osi rury	115,50	115,50	115,50		115,50		115,50	115,50
Spadki / średnica, mat.	PE100 PN10 SDR17 dn63							
	i=0,0%							
Zagłębienia do dna kanału	1,80	1,80	1,86		1,93		1,70	1,70
Odległości	0,00	0,50	1,30	3,9	5,20	4,60	9,80	1,7	11,50

W1

SANITARKA	SANITARKA KATARZYNA CITKO Białystok, ul.Świętojańska 8/6,tel.665-491-543		
Rodzaj oprac.:	Projekt budowlany		*nr rys.* C-2
Nazwa rys.:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ *do dz. 849/2*		
Obiekt:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNAWIEŚ		*skala* 1:100
Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RAJGRODZIE UL. WARSZAWSKA 2A		*data* 07.07.2016
Zespół projektowy	*Imię i nazwisko:*	*Nr upr.*	*Podpis*
INST. SANITARNE PROJEKTANT	*mgr inż. KATARZYNA CITKO*	*PDL/0138/ POOS/10*	
WSPÓŁPRACA	*mgr inż. KATARZYNA SZKODZIŃSKA*		
SPRAWDZAJĄCY	*mgr inż. ANNA KOŁODZIEJSKA*	*MAZ/0064/ POOS/12*	