


granica pasa drogowego

granica pasa drogowego



P.P. 108,00m n.p.m.

	40	310	380	520
	dz. nr 556/2		dz. nr 1514 jezdnia asfaltowa	
			Metalizowana taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza	
	Obsypka piaskowa grubość 30cm Podsyпка piaskowa grubość 10cm			
	ISTN. WODOCIĄG DN 160 PVC rz. 116,30	PROJ. ZASUWA DN 63 2120	proj. rura osłonowa stalowa DN 90 L=10,80 m, wykonana metodą przecisku	OGRODZENIE DZIAŁKI PRYWATNEJ W PASIE DROGOWYM
		manszeta gumowa 63/90 mm		manszeta gumowa 63/90 mm
			118,3205 JEZDNI ASFALTOWEJ	
				do dz. 557/2
Rzędna terenu istniejącego	118,10	118,10	118,29	118,25
Rzędna terenu projektowanego				
Rzędna osi rury	116,30	116,30	116,30	116,30
Spadki	PE100 PN10 SDR17 dn63			
średnica, mat.	i=0,0%			
Zagłębienia do dna kanału	1,80	1,80	1,99	1,95
Odległości	0,00	2,5	3,50	7,30
	0,40	1,00		2,9
				10,20
				2,3
				12,50

W2

## SANITARKA

SANITARKA KATARZYNA CITKO

Białystok, ul. Świętojańska 8/6, tel. 665-491-543

Rodzaj oprac.:	Projekt budowlany		nr rys.  <b>E-3</b>
Nazwa rys.:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ do dz. 557/2		
Obiekt:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNAWIEŚ		skala  <b>1:100</b>
Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RAJGRODZIE UL. WARSZAWSKA 2A		
			data 07.07.2016
Zespół projektowy	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
INST. SANITARNE PROJEKTANT	mgr inż. KATARZYNA CITKO	PDL/0138/ POOS/10	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. KATARZYNA SZKODZIŃSKA		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANNA KOŁODZIEJSKA	MAZ/0064/ POOS/12	