


granica pasa drogowego

granica pasa drogowego



OGRODZENIE DZIAŁKI PRYWATNEJ W PASIE DROGOWYM

Obsypka piaskowa grubość 30cm
Podsyпка piaskowa grubość 10cm

ISTN. WODOCIĄG DN 160 PVC rz. 116,42

PROJ. ZASUWA DN 63 2120

manszeta gumowa
63/90 mm

19,0305 JEZDNI ASFALTOWEJ

proj. rura osłonowa stalowa DN 90
L=8,70 m, wykonana metodą przecisku

OGRODZENIE DZIAŁKI PRYWATNEJ W PASIE DROGOWYM

do dz. 688/2

manszeta gumowa
63/90 mm

P.P. 108,00m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	119,00	119,00	118,96	119,0305	119,00	118,80	118,80
Rzędna terenu projektowanego							
Rzędna osi rury	116,42	116,42	116,42		116,42	116,42	116,42
Spadki	PE100 PN10 SDR17 dn63						
średnica, mat.	i=0,0%						
Zagłębienia do dna kanału	2,58	2,58	2,54		2,58	2,38	2,38
Odległości	0,00	1,30	1,30	3,7	5,00	4,2	9,20
							9,80

W1

SANITARKA

SANITARKA KATARZYNA CITKO
Białystok, ul.Świętojańska 8/6, tel.665-491-543

Rodzaj oprac.:	Projekt budowlany		nr rys. B-2
Nazwa rys.:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ do dz. 688/2		
Obiekt:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNAWIEŚ		skala 1:100
Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RAJGRODZIE UL. WARSZAWSKA 2A		
			data 07.07.2016
Zespół projektowy	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis
INST. SANITARNE PROJEKTANT	mgr inż. KATARZYNA CITKO	PDL/0138/ POOS/10	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. KATARZYNA SZKODZIŃSKA		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANNA KOŁODZIEJSKA	MAZ/0064/ POOS/12	