



ZK



RG



Numer obwodu	--
Opis	Złącze kablowe ZK
Moc [kW]/Prąd [A]	35A
Przewód	--
Nazwa obwodu	--
Długość [m]	--
Spadek napięcia dU [%]	--

--	--	RG/K	RG/O1	RG/G1	RG/G2	RG/G3	RG/G4	RG/GPD	REZERWA	REZERWA	RG/P	RG/Z	RG/L	RG/PC	RG/ST	RG/O2	RG/O3	RG/O4	RG/W1	RG/W2	RG/W3	RG/--	RG/--	RG/PW	RG/SAN
Zasilanie budynku mieszkalnego	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Ps= 20,5 kW	--	Pi=7,5kW	Pi=0,5kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=2,0kW	Pi=1,0kW	--	--	Pi=2,0kW	Pi=1,5kW	Pi=1,5kW	Pi=11kW	Pi=0,5kW	Pi=0,5kW	Pi=0,5kW	Pi=0,5kW	Pi=0,1kW	Pi=0,1kW	Pi=0,1kW	--	--	Pi=6kW	Pi=0,5kW
YKYzo 4x 25 mm	---	YDYzo 5x4	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	--	--	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 5x6	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	--	--	YDYzo 5x2,5	YDYzo 3x2,5
Zasilanie rozdzielnic RG z złącza kablowe nN	Ochrona przeciwprzepięciowa	Zasilanie kuchni elektrycznej	Zasilanie oświetlenia zewn.	Zasilanie gniazd wtykowych	Zasilanie gniazd wtykowych	Zasilanie gniazd wtykowych	Zasilanie gniazd wtykowych	Zasilanie GPD	--	--	Zasilanie piekarnika	Zasilanie zmywarki	Zasilanie lodówki	Zasilanie pompy ciepła	Zasilanie sterownika pompy ciepła	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie wentyl. dachowego	Zasilanie wentyl. dachowego	Zasilanie wentyl. dachowego	Rezerwa	Rezerwa	Zasilanie grzałki podgrzewacza wody	Zasilanie pomp, mieszacza, sterownika
60 m 0,6 %																									

SAMOCZYNNE  
WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
Układ sieci TN-S 400/230V

Pi= 41,8 kW
Ps= 20,5 kW
cos fi= 0,9
Imax= 32,9 A

ul. Serwisowa 19, 15-521 Białystok  
tel. kom. 666 328 525, e-mail: [elektris@o2.pl](mailto:elektris@o2.pl)  
NIP: 542-298-63-74 REGON: 360555697

Nazwa obiektu budowlanego	Projekt budowlany instalacji elektrycznych w budynku świetlicy wiejskiej w Biebrzy, dz. nr 69/4, gm. Rajgród					
Adres inwestycji	Biebrza gm. Rajgród dz. nr 69/4					
Inwestor	Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród					
Tytuł rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY BUDYNKU - RG					
Stadium	Projekt Budowlany					
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
Autor projektu	mgr inż. Piotr Bartoszewicz	PDL0129/POE/14		12.12.2018	---	E-05
Sprawdzający	--	--				

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE