

Rajgród dnia 22.10.2018r.

Gmina Rajgród
Ul. Warszawska 32
19-206 Rajgród

W odpowiedzi na pismo w/s możliwości przyłączenia działki o nr ewidencyjnym 69/4 położonej w miejscowości Biebrza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie informuję, iż na podstawie przedstawionych materiałów stwierdza, że jest możliwość przyłączenia w/w działki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przed przystąpieniem do podłączenia należy uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci.

Z poważaniem:

Otrzymują:

1. ABP Architektura Beata Popławska ul. Długa 15/3, 18-400 Łomża ,
2. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:

Rajgród dnia 17.12.2018r.

Gmina Rajgród
ul. Warszawska 32
19-206 Rajgród

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie uzgadnia pozytywnie przedstawioną dokumentację projektową.

Z poważaniem:

DYREKTOR
ZGKiM w Rajgrodzie
Marek Kostrzewski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:

Gmina Rajgród

Ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

WARUNKI PRZYŁĄCZA

Na podstawie § 22 uchwały nr XXVI/181/05 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 listopada 2005r w sprawie uchwalenia regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 255, poz. 2870 z 2005 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 22.11.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie informuje, że przyłączy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków do nieruchomości położonej w miejscowości Biebrza oznaczonej numerem ewidencyjnym 69/4 należy wykonać według następujących zasad:

1. Miejscem włączenia przyłącza wodnego jest istniejący wodociąg Ø 90 mm. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie około 0,45 Mpa.
2. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD o średnicy 40 mm odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz do złączenia z wodociągiem nawiertkę.
3. Wodomierz projektować w pomieszczeniu technicznym, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowanie zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
4. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszystkie zgody wymagane przepisami prawa jak również powiadomić ZGK i M w Rajgrodzie na 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia.
5. Po wybudowaniu przyłącza na podstawie wniosku (druk wniosku należy odebrać z siedziby ZGK i M w Rajgrodzie) zostanie zawarta umowa, która określi odpowiedzialność za przyłączy oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością oraz inwentaryzacja powykonawcza przyłącza.
6. Kanalizację wykonać z rur o średnicy 160 mm, na działce zlokalizować studzienkę rewizyjną,

7. Rzędne studzienki do wpięcia to 115,70/113/16.
8. Po wykonaniu przyłącza przed zasypaniem wykopu ZGK i M w Rajgrodzie dokona odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.
9. Niniejsze warunki są ważne przez okres trzech lat.

Z poważaniem:

DYREKTOR
ZGKiM w Rajgrodzie
Maciek Kostrzewski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM: