

Rajgród, dnia 30 marca 2023 r.

ZPI.271.6.2023

-wszyscy Wykonawcy-  
-strona prowadzonego postępowania-

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2  
pn.: „**Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś**”

1. Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – Zamawiający – Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

#### **Pytania z dnia 30.03.2023 r.:**

##### **Pytanie 1:**

Czy nadal obowiązuje system „zaprojektuj i wybuduj” ? Jeżeli tak to w jakim celu zostaje podana Oferentom konstrukcja nawierzchni ze ślepego kosztorysu szacunkowego oraz szczegółowe ilości robót.

##### **Odpowiedź:**

**Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa Program funkcjonalno-użytkowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez siebie, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego Programu funkcjonalno-użytkowego. „Ślepy kosztorys szacunkowy – uaktualniony” będący elementem Programu funkcjonalno-użytkowego jest dokumentem pomocniczym takim jakim zwykle jest „Przedmiar”, stanowi więc rolę dokumentu pomocniczego do wyceny oferty.**

##### **Pytanie 2:**

Czy podana przez Zamawiającego konstrukcja nawierzchni i technologia jej wykonania na zadaniu : „Przebudowa drogi Tama – Woźnawieś” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest obowiązująca i nie może być zmieniona?

##### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający zmieniając technologię robót i konstrukcję nawierzchni zatwierdzi inną koncepcję i konstrukcję przebudowy drogi zaproponowaną przez wybranego wykonawcę?

##### **Odpowiedź:**

**Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa Program funkcjonalno-użytkowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez siebie, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego Programu funkcjonalno-użytkowego. Program funkcjonalno-użytkowy wskazuje minimalne parametry konstrukcji nawierzchni i technologie jej wykonania. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym.**

2. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki