



UWAGA:  
Projekt przewiduje wykorzystanie blaszanego pokrycia dachowego jako elementu systemu ochrony odromowej (warunek zastosowania blachy o grubości nie mniejszej niż 0,5mm).

<h1>ARCHITEKTURA 4D</h1> <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ          UL. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK, TEL. 600 644 283</p>			
nazwa	Projekt termomodernizacji budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej		
PROJEKT WYKONAWCZY			
adres inwestycji	dz. nr ewid. gr. 92/2 Rydzewo 12 Gmina Rajgrod ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod	data	12.01.2016r
inwestor		nr rys.	E2
nazwa rysunku	RZUT DACHU - plan instalacji odgromowej	skala	1:100
branża	podpis		
elektryczna	mgr inż. Robert P. Adamszewski PD/0039/PWOE/05		
elektryczna współpracująca	mgr inż. Mateusz Włodarczyk		