

NR OBWODU						o1	o2	o3	o4			g1	g2	g3	g4	g5			g6	g7	g8			w1	w2	w3	w4
MOC [kW]						0,4	0,9	0,5	0,1			2,0	6,0	2,0	2,0	2,0			2,0	2,0	6,0			3,5	3,5	3,5	0,3
OPIS		ogranicznik przepięć typu 1+2	kontrola obecności napięcia			Oświetlenie szatnia, wc, pom. socjalne	Oświetlenie świetlica, wiatrołap	Oświetlenie garaż, zewnętrzne	Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne			Gniazda ogólne garaż	Gniazdo ogólne garaż	Gniazda ogólne świetlica	Gniazda ogólne świetlica	Gniazda ogólne szatnia, wc			Gniazda ogólne pom. socjalne	Gniazda ogólne pom. socjalne	Gniazdo ogólne pom. socjalne			Ogrzewacz wody pom. socjalne	Ogrzewacz wody wc	Ogrzewacz wody wc	Wentylator cyrkulacji powietrza z kominka

rozdzielnica RG

Pi = 36,7 kW
kj = 0,4
Ps = 14,7 kW
Is = 21,9 A

UWAGI:
1. Rozdzielnicę wykonać w zestawie szaf elektroinstalacyjnych z zamykanych drzwiami pełnymi z zamkiem np. 4XP160 2-4.
2. W rozdzielnicy należy przewidzieć co najmniej 30% wolnego miejsca na zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń.

OCHRONA DODATKOWA (PRZY USZKODZENIU):
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S

ARCHITEKTURA **4D**
PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ
UL. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK, TEL. 600 644 283

nazwa	Projekt termomodernizacji budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej	
	PROJEKT WYKONAWCZY	
adres inwestycji	dz. nr ewid. gr. 92/2 Rydzewo 12	data 12.01.2016r
inwestor	Gmina Rajgród ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród	nr rys. E3
nazwa rysunku	Schemat tablicy RG	skala
branża		podpis
elektryczna	mgr inż. Robert P. Arciszewski PDL/0039/PWOE/05	
elektryczna współpraca	mgr inż. Mateusz Włodarczyk	