

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
19-206 RAJGRÓD
ul. Warszawska 2a tel.(086)272-17-90
NIP 719.000.29.44, Regon 001235627

Rajgród dnia 20 lipca 2007 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe
Ireneusz Życzkowski
18-400 Łomża
ul. Konstytucji 3 Maja 4/42

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.07.2007 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie pozytywnie opiniuje zmiany projektowanej trasy wodociągu ul. Warszawskie w Rajgrodzie pod warunkiem uwzględnienia przejścia pod ul. Zabielskiego wodociągu przewiertem lub przeciskiem w rurze osłonowej.

KIEROWNIK
ZAKŁADU
Ireneusz Życzkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
19-206 RAJGRÓD
ul. Warszawska 2A tel.(086)272-17-90
NIP 719-000-29-44, Regon 001235627

Rajgród dnia 19 lutego 2007 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe
Ireneusz Życzkowski
18-400 Łomża
ul. Konstytucji 3 Maja 4/42

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.02.2007 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie określa następujące warunki techniczne do projektowania wodociągu w mieście Rajgród, we wsi Wojdy i Bełda:

- Rury PCV – woda PN 10
 - Zasuwy typu EURO 20 z wulkanizowanym klinem, bezgniazdowe o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym przy 20° C – 16 bar,
 - Hydranty podziemne Ø 80 mm.
 - Ciśnienie w punkcie włączenia do istniejącej sieci 4,5 bara o średnicach zgodnych z określonymi na załączonych planach.
- Zmienić punkt włączenia do sieci w Bełdzie. Zaplanować włączenie do sieci do trójnika znajdującego się na istniejącym wodociągu o średnicy Ø 160 mm zaznaczonym na planie cyfrą 1.

KIEROWNIK
ZGK i M. w Rajgrodzie
mgr. Eugeniusz Kołowski